

**PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT DE REACTION AU FEU
D'UN MATERIAU PREVU A L'ARTICLE 5
DE L'ARRÊTE DU 21 NOVEMBRE 2002**

Valable 5 ans à partir de la date de délivrance

PROCES-VERBAL N° 20-03469 L

et 1 annexe de 6 pages

MATERIAU présenté par : VERTISOL INTERNACIONAL SRL
C-17 KM 18-920
08400 GRANOLLERS/BARCELONA
ESPAGNE

MARQUE COMMERCIALE : Skyline 2015

DESCRIPTION SOMMAIRE : Tissu 100 % polyester Trevira CS ignifugé dans la masse
Masse surfacique nominale : 178 g/m² ± 5 %
Epaisseur nominale : 0.31 mm
Coloris : Divers

RAPPORT D'ESSAI : N° 20-03469 _{E1V1} du 16 Décembre 2020

NATURE DES ESSAIS : Brûleur électrique
Propagation de flamme
Essai pour matériaux fusibles

CLASSEMENT : **M 1**

DURABILITE du classement (Article 5 de l'annexe 2) : non limitée a priori.

Compte tenu des critères résultant des essais décrits dans le rapport d'essai annexé.

Ce document atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produits au sens de l'article L.433-3 l'Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 relative au code de la consommation

NOTA : Sont seules autorisées les reproductions intégrales et par photocopie du présent procès-verbal de classement ou de l'ensemble procès-verbal de classement et rapport d'essai annexé.

A Lyon, le 16 Décembre 2020



Olivier PALLAS

Ingénieur Tests et Essais