

**PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT DE REACTION AU FEU  
D'UN MATERIAU PREVU A L'ARTICLE 5 DE L'ARRÊTE DU 21 NOVEMBRE 2002**

Valable 5 ans à partir de la date de délivrance

**PROCES-VERBAL N° 25-03160-00 L**

et 1 annexe(s) de 7 pages

**MATERIAU présenté par :**

**VERTISOL INTERNACIONAL SRL**  
C/La Volta N°2 Planta 1 H.2.11  
08150 PARETS DEL VALLES  
Espagne

**MARQUE COMMERCIALE :**

**SKYLINE 2015**

**DESCRIPTION SOMMAIRE :**

**Tissu 100% polyester FR ignifugé dans la masse**

**Masse surfacique nominale : 178 g/m<sup>2</sup>**

**Epaisseur nominale : 0.31 mm**

**Coloris : Divers**

**RAPPORT D'ESSAI :**

**N° 25-03160-00 du 30 janvier 2026**

**NATURE DES ESSAIS :**

**Brûleur électrique  
Propagation de flamme  
Essai pour matériaux fusibles**

**CLASSEMENT :**

**M1**

**Classement valable pour toute application pour laquelle le produit n'est pas soumis  
au marquage CE des Produits de Construction.**

**DURABILITE du classement (Article 5 de l'annexe 2) :** non limitée a priori.

Compte tenu des critères résultant des essais décrits dans le rapport d'essai annexé. Ce document atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produits au sens de l'article L.433-3 l'Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 relative au code de la consommation

**NOTA :** Sont seules autorisées les reproductions intégrales et par photocopie du présent procès-verbal de classement ou de l'ensemble procès-verbal de classement et rapport d'essai annexé.

A Lyon, le 30 janvier 2026



Julien TABONI  
Ingénieur Tests et Essais